検査結果報告書

正

整理No. W1812125-002

平成 30 年 12 月 26 日

伊豆にらやまカントリークラブ　様

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410－2315 静岡県伊豆の国市田京151－6
TEL 0558(76)3459　FAX 0558(76)0842
検査責任者　渡邊 栄孝

御依頼の有りました検水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 30 年 12 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	平成 30 年 12 月 14 日（金）	採取時刻	9時20分
天候	晴	温度	気温　6.3℃　水温　15.5℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	原水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ　No.1井戸		
原水の種類	井戸水		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジェオスミン	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	有機物（TOC量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	ｐＨ値	8.1	5.8～8.6
六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化物及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	色度	1 度 未満	5度以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/L	10mg/L以下	濁度	0.1 度 未満	2度以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	－以下余白－		
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.03 mg/L	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下			
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	52.3 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	116 mg/L	500mg/L以下			

判定	
備考	原水の為、判定しない。

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

正

整理No.　W1812125-001

伊豆にらやまカントリークラブ　様

平成 30 年 12 月 26 日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410－2315 静岡県伊豆の国市田京151－6
TEL 0558(76)3459　FAX 0558(76)0842
検査責任者　渡邊 栄孝

御依頼の有りました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 30 年 12 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	平成 30 年 12 月 14 日（金）	採取時刻	9時 08分
天　候	晴	温　度	気 温　6.3℃　水 温　14.7℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ　クラブハウス　外水栓		
原水の種類	井戸水		

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	4.9 mg/L	200mg/L以下
有機物（TOC量）	0.3 mg/L	3mg/L以下
ｐH値	8.1	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1 度 未満	5度以下
濁度	0.1 度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.15 mg/L	
	－ 以下余白 －	

判　定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。
備　考	

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

整理No.　W1812125-003

伊豆にらやまカントリークラブ　様

平成 30 年 12 月 26 日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410－2315 静岡県伊豆の国市田京151－6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
検査責任者 渡邊 栄孝

御依頼の有りました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 30 年 12 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	平成 30 年 12 月 14 日（金）	採取時刻	9時 20分
天候	晴	温度	気温 6.3℃ 水温 15.5℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	原水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ No.1井戸		
原水の種類	井戸水		

検査項目	検査結果	基準値
嫌気性芽胞菌	不検出	
	－ 以下余白 －	

判定	
備考	大腸菌は100mL中、嫌気性芽胞菌は100mL中の検出結果です。