

検査結果報告書



整理No. W2107035-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2021年 7月 20日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2021年 7月 9日	受付方法	当方採取
採取年月日	2021年 7月 9日 (金)	採取時刻	8時 32分
天 候	曇	温 度	気温 22.5℃ 水温 21.5℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下	
有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下	
pH値	7.9	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.3 度	2度以下	
遊離残留塩素	0.20 mg/L		
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。